

UNDERHÅLLSPROTOKOLL

(6-månaders kontroll enligt SS-EN 858-2)

Datum: []	Arbetsordernr:[]	Kontrollrapportnr: []
Kundnamn: []	Fastighetsbeteckning: []	Tömningsentreprenör: []
Adress: []	Identifiering oljeavskiljare (foto/ritning/beskrivning/ID): []	Telefonnr – tömningsentreprenör: []
Maxnivå slam (mm) []	Maxnivå olja (mm) []	Tömningsintervall: []

	Resultat/kommentar
Oljenivå (mm)	[]
Slamnivå (mm)	[]
Tömning*	[]
Utloppskontroll	[]
Okulär besiktning	[]
Rengöring av filterinsats	[]
Oljenivåalarm	[]
Högnivå-/dämningsalarm	[]
Slamnivåalarm	[]
Automatisk avstängning	[]
Påfyllnad färskvatten**	[]
Rengöring provtagningsbrunn	[]

*tömning ska utföras när hälften av slamvolymen eller 80 % av oljeavskiljarens förvaringskapacitet uppnås.

**påfyllnad av färskvatten krävs om vattennivån blivit för låg för att oljeavskiljarens drift ska säkras, ex. efter en tömning.

Anmärkningar (reparationer, kontroll av ventiler, vattennivåer, automatisk avstängning etc.): []	
Allmän bedömning: []	
Nästa kontroll senast (ÅÅÅÅ-MM) []	Kontroll utförd av: []

Original på denna blankett skickas till verksamhetsutövaren/ägaren, kopia sparas av kontrollorganet.

Kontrollrapport för oljeavskiljarsystem. Framtagen av Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening, STOR och SPT Association, Swedac har granskat uppdateringen av kontrollrapporten och Drivkraft Sverige har varit remissinstans.

© Copyright. Senast uppdaterad 2022-03-30.